








JELMAGYARÁZAT

-  AHA MOFÉM gömbcsap
-  Szűkítés
-  Védőcső
-  Meglévő gázvezeték
-  Építendő gázvezeték
-  gáz szűrő
-  Flexibilis gázvezeték

Megjegyzés:

- Gázkészülékek flexibilis csöves kötése esetén a készülék előtti gömbcsap helyett hőre és csőtörésre szakadásra záródó szerelvényt kell beépíteni!
- A terv megfelel a 54/2014. (XII.5) BM., és a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeleteknek.
- Fal- és földmáttörések csőhüvelyekkel történjenek!
- A betervezett zárt égésterű gázkazán elektromos védeltsége: IPX4D
- Fogyasztói főelzáró szerelvény, valamint a háztartási gázmérő előtti szerelvény (fogyasztói főcsap) zártházás kivitelű legyen.
- A gázvezeték a homlokzati szigetelésben vezetve
- A szigetelésben vezetett gázvezeték iránytöréseinél a későbbi nyomvonal azonosíthatóság miatt villamos doboz elhelyezése szükséges.
- A gázmérőhely POD azonosítója: 39N050216882000L

Index	Dátum	Változás
---	-----	---/-----
Rajz megnevezése: Gázellátás tetőtér alaprajz		
Tervfajta: KIVITELI TERV		Építtető: Máriakálnok Község Önkormányzata 9231 Máriakálnok, Rákóczi Ferenc u. 6.
Vezető gépész tervező: Hauser György GT-01-9872 HKL-Plan Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth L. u. 14		Projekt: Máriakálnok Óvoda átalakítás és bővítés 9231 Máriakálnok, Petőfi utca Hrsz.: 132
CAD-fájl: Óvoda_tt_gáz.dwg	PDF-fájl: Óvoda_tt_gáz.pdf	Lépték: M1:50
Méret: 350x370 mm	Dátum: 2017.02.28.	Rajzszám: Gg-2
Ez a terv a HKL-Plan Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét az 1999. évi 76. tv. biztosítja.		